



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



Főigazgató-helyettesi Szervezet
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Tűzvédelmi Főosztály

Érces Ferenc tű. ezredes
főosztályvezető



**A megújult tűzvédelmi hatósági
szervezetrendszer,
a tűzvédelmi hatósági feladatok
és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
kapcsolódási pontjai**





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról





Egységes állami katasztrófavédelmi szerv



Integrált hatóság

- tűzvédelem
- iparbiztonság
- polgári védelem





Integrált hatóság


- 65 katasztrófavédelmi kirendeltség (I. fok)
- 20 katasztrófavédelmi igazgatóság (I. és II. fok)

preventív tüzmegeelőzési tevékenység
(létesítés, használat)






BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG





A katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységének bővülése

A katasztrófavédelmi szervek hatósági feladatai 2012. január 1-től

A katasztrófavédelmi szervek hatósági feladatai 2011. december 9-től
(BM OKF - SUPERVISOR)

Tűzvédelmi
hatósági
feladatok

Polgári védelmi
hatósági feladatok
feladatok

Iparbiztonsági
hatósági feladatok
feladatok

Társhatóságok

- Építésügyi hatóság
- Rendőrség
- Környezetvédelmi hatóság
- ÁNTSZ
- Vízügyi hatóság
- Nemzeti Közlekedési Hatóság
- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
- stb.





Tűzvédelmi hatósági tevékenységről általában

- szemlélet váltás

A hatósági munkában **tovább kell „látni”** az adott feladatnál!

(tűzvédelmi ellenőrzés, létesítés, műk. eljárás,...)





Tűzvédelmi hatósági tevékenységről általában (szemlélet váltás)

A **tűzvédelmi ellenőrzésen** - a jogszabályok be nem tartásán túl – **meg kell látni** azokat a problémákat , amelyekkel egy adott esetben a beavatkozó állomány szembesülhet.

(pl. több jelöletlen egyforma földszinti ajtó; belülről befalazott ajtó; hiányzó oromfal,...)





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



BM OKF Tűzvédelmi Főosztály



Katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági feladatai

- Építésügyi hatósági eljárásokban való közreműködés
- Működési engedélyezési eljárás
- Telepengedélyezési eljárás
- A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás
- Zenés Táncos Rendezvények tartására vonatkozó eljárás
- Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárása
- Telekalakítási eljárás
- A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó
- sajátos építményfajták engedélyezési eljárása





Katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági feladatai

- Távközlési építmények engedélyezési eljárás
- Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárás
- Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás
- A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárás
- Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazásával kapcsolatos engedélyezési eljárás





A katasztrófavédelmi igazgatóságok I. fokú tűzvédelmi szakhatósági feladatai:

- A kormányrendeletben meghatározott, *nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű* beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban.
- A polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.





A katasztrófavédelmi igazgatóságok I. fokú tűzvédelmi szakhatósági feladatai:

- Az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban (1):
 - magas építmények,
 - a 10 000 m² összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
 - a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
 - az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,





A katasztrófavédelmi igazgatóságok I. fokú tűzvédelmi szakhatósági feladatai:

Az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban (2):

- erőművek, (50 MW)
- fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
- metró és földalatti vasúti létesítmények,
- Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.





A katasztrófavédelmi igazgatóságok I. fokú tűzvédelmi szakhatósági feladatai:

- A gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásban.
- A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban.
- Nyitott sugárforrású radioaktív anyagokkal kapcsolatos eljárások során.
- A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése.





Katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzmegeelőzési **hatósági** feladatai:

- Engedélyezési és eltérési engedélyezési eljárás
- Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárása
- Tűzvédelmi ellenőrzés
- A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás
- A helyszíni bírságolási eljárás
- A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás

**Tűzoltókészülék javító, karbantartó tevékenység ellenőrzése;
Egyes piacfelügyeleti ellenőrzések végrehajtása**





A katasztrófavédelmi igazgatóságok **I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatai:**

- A tűzvizsgálati eljárás lefolytatása
- Tűzvizsgálati jelentés kiadása
- A tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezőkkel és szakvizsgáztatókkal összefüggő közigazgatási hatósági eljárások (ellenőrzések) lefolytatása:
 - 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 - 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 - 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 - 4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők.
 - 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 - 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.





A katasztrófavédelmi igazgatóságok

I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatai:

- A polgári repülőterek tekintetében a tűzvédelmi hatósági eljárások lefolytatása.
- Eljár a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során:
 - a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben,
 - lefolytatja a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetéseket.
- Eljár azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.





A katasztrófavédelmi igazgatóságok **I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatai:**

- Eljár az alábbi építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben:
 - magas építmények,
 - a 10 000 m² összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
 - a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
 - az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
 - erőművek,
 - fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
 - metró és földalatti vasúti létesítmények,
 - Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.





A katasztrófavédelmi igazgatóságok **I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatai:**

- Ellátja a szolgáltatási tevékenységek felügyeletét a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek tekintetében.
- Tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
- Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott szabálysértés esetében eljár.





Kapcsolódási pontok

27/1996. (X. 30.) BM rendelet
a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról





1./ Zárt lakásokról tájékoztatás

2./ Közvetlen élet- vagy tűzveszélyről tájékoztatás C, D, E, G, H „kategória”

3./ Közvetlen élet- vagy tűzveszélyről tájékoztatás: A, B, F „kategória”





1./ Zárt lakásokról tájékoztatás

BM rend. 10. § (2):

„Ha a tulajdonos a helyszínrre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését, ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.”





1./ Zárt lakásokról tájékoztatás

Föv. Kgy. rend. 12. § :

*Aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, **szabálysértést** követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.*





1./ Zárt lakásokról tájékoztatás
a kéményseprők tájékoztatást küldenek, mely a
részünkről további intézkedést nem igényel, ill.
az önkormányzatnak megküldjük (szabsértés)





2. eset:

BM rend. 2. § (2):

„c) a kémény tisztítási feltételeinek hiánya (így különösen a padlástéri tisztítóajtó vagy a koromzsákajtó hiánya, illetőleg az, ha a koromzsákajtó vagy - tetőn kívüli tisztítás esetén - a kémény megközelítése nem biztosított);

d) a repedezett kémény falazat;

e) az omladozó kéményfej;

g) az égéstermék tartós visszaáramlása;

h) a külön jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt nem használható kémény

használatbavétele, működtetése.”





2. eset:

BM rend. 0. § (5):

„(5) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáz-tüzelőberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak bejelentést tesz.”





2. C, D, E, G, H „kategória” esetében

tájékoztatást küldenek, mely a részünkről további intézkedést nem igényel (önk.)





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



BM OKF Tűzvédelmi Főosztály



3. A, B, F „kategória” esetében

BM. rend. 2. § (2):

- „a) a kémény falzatába beépített éghető anyag, illetőleg a kéménynek közvetlenül éghető anyaggal vagy épületszerkezettel történő érintkezése;*
- b) a ki nem égethető kémény belső felületén lerakódott szurokréteg;*
- f) az éghető tetőhéjalás (nád) esetén, a szikrafogó hiánya;”*






3. A, B, F „kategória” esetében

tájékoztatást küldenek,

hatósági intézkedést teszünk
(pl. hatósági felhívást küldünk)









BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



BM OKF Tűzvédelmi Főosztály





















- jsz. módosítás!





Jsz. tervezet indokolása

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosítása amiatt szükséges, mert a 2. § (2) bekezdésében felsoroltak közül csak az a), b) és az f) pontokban foglalt állapot tekinthető tűzvédelmi szempontból lényegesnek, illetve ezek a veszélyhelyzetek indokolják a tűzvédelmi hatósági intézkedést. A többi esetben a veszély jellege az építésügyi hatóság intézkedését teszi szükségessé.






Jsz. tervezet

„(5) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató bejelentést tesz az első fokú tűzvédelmi hatóságnak a 2. § (2) bekezdés a), b) és f) pontjában meghatározott veszély esetén, az első fokú építésügyi hatóságnak a 2. § (2) bekezdés c)-e), g) és h) pontjában meghatározott veszély esetén, továbbá gáz-tüzelőberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak.”





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



BM OKF Tűzvédelmi Főosztály



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



BM OKF Tűzvédelmi Főosztály



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

ferenc.erces@katved.gov.hu



BM OKF Tűzvédelmi Főosztály